

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав**

**потребителей и благополучия человека по Белгородской области  
в Шебекинском районе**

309292, Белгородская область, г. Шебекино, Нежегольское шоссе, д.13-б

Тел/факс 8 (47248) 2-76-38; 2-85-28

E-mail [Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 49/2238

г. Шебекино

« 24 » октября г.

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита №2238 от 24.10.2023 г. в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Грушевская ООШ», по адресу: 309674, Белгородская область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. Центральная, 44а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в игровой и коридоре на потолке имеются дефекты в виде трещин и вывалившейся штукатурке межплиточных швов, что является нарушением п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков повреждений грибком...;
2. в спальне на отопительных приборах не установлены ограждающие устройства (фото прилагается), что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20, где указано, что ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей;
3. на пищеблоке производственные столы не имеют цельнометаллического покрытия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», указано, что производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими....
4. по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (экспертное заключение №172 от 25.10.2023 г.) в разновозрастной группе МБОУ

"Грушевская ООШ» расположенного по адресу: Белгородская область, с. Грушевка, ул. Центральная, 44 а используется дошкольная мебель без маркировки, размеры и маркировка, установленной дошкольной мебели не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания»;

5. уровни искусственной освещенности в игровой разновозрастной группы для детей от 2 до 7 лет не соответствуют санитарным требованиям, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Устранить дефекты отделки на потолке в игровой и коридоре в структурном подразделении –детский сад;
2. Обеспечить отопительные приборы в спальне ограждающими устройствами;
3. Обеспечить производственные столы на пищеблоке структурного подразделения –детский сад цельнометаллическим покрытием;
4. Дошкольную мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с антропометрическими данными воспитанников. Экспертное заключение предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Шебекинском районе;
5. искусственную освещенность в игровой разновозрастной группы для детей от 2 до 7 лет довести до нормируемых значений в соответствии с требованиями п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания» Акты лабораторных исследований предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Шебекинском районе

Установленный срок: до 01.06.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грушевская основная общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области», по адресу: 309674, Белгородская область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. Центральная, 44а.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе не позднее указанных выше сроков, по адресу: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д. 13-б тел./факс 8(47248)2-91-91 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки, указанные в предписании, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник отдела

(Начальник ТО)

(подпись)

А.В. Багров

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 10 20 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)